



Stålplader til tung trafik (køreplader)
Stålpladerne lægges på et gruslag

Byggepladshegn

- 16A** Byggepladstavle 16A 1 X 16A 5 Polet CEE indtag, fejlstrømafbryder, 2 X 16A 5 Polet CEE stik, 4 X 16A 230 Stik med dansk jord
- 32A** Byggepladstavle 32A 1 X 32A 5 Polet CEE indtag, fejlstrømafbryder, 1 X 32A + 1 X 16A 5 Polet CEE stik 4 X 16A 230 Stik med dansk jord
- 63A** Byggepladstavle 63A 1 X 63A 5 Polet CEE indtag, fejlstrømafbryder, 2 X 32A + 3 X 16A 5 Polet CEE stik 4 X 16A 230 Stik med dansk jord

Byggestrøm forsynings forløb
1 stk. 63A Byggestrømtavle forsynes direkte i fra FT i kælderen
63A Byggestrømtavle forsyner 2 stk. 16A byggestrømtavler over bassinet
1 stk. 16A byggestrømtavle placeret i kælderen, forsynes direkte fra FT i kælderen.
1 stk. 32A byggestrømtavle placeret udendørs ved parkings pladsen til skurvogne, forsynes direkte fra FT i kælderen